

23 sierpień 2012

Informacja oficjalna dla wszystkich zainteresowanych

Xtralis (UK) Ltd
2387141

Vision House
Focus 31 Mark Road
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 7BW
United Kingdom
T +44 1442 242 330
F +44 1442 249 327

www.xtralis.com

Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy nie wymagają znakowania znakiem CE elementów orurowania, wykonanych z tworzywa sztucznego - ani żadnego innego materiału - stosowanych w systemach zasysających do wykrywania dymu.

W związku z powyższym producenci w/w elementów orurowania nie mają obowiązku wystawiania deklaracji zgodności (EC declaration of conformity).

Wymagania na w/w elementów orurowania są sformułowane w normie EN54-20 i dotyczą parametrów mechanicznych i termicznych. Nie są sformułowane żadne wymagania dotyczące takich parametrów jak kolor, rozmiary i materiał, z którego są wykonane.

Elementy orurowania polecane przez Xtralis spełniają w/w wymagania mechaniczne i termiczne, co potwierdzają wyniki badań, które wykonał ich producent w niezależnym laboratorium. Protokół badań znajduje się w posiadaniu Xtralis.

Xtralis nie formułuje żadnych dodatkowych wymagań na elementy orurowania, w tym również na ich kolor, rozmiary i materiał. Xtralis aprobuje wszystkie rozwiązania orurowania, które spełniają parametry działania systemu wg EN 54-20.

Andrzej Obloj

Technical Manager E Europe

aobloj@xtralis.com

www.xtralis.com



23.08.2012